

의뢰시험성적서

제 2602894 호

1. 신청인

- 업체명 : 주식회사 브레인드롭
- 주 소 : 서울특별시 영등포구 영신로 166 (영등포동6가) 1106호

2. 시 료 명 : TFNF-Air Pouch(면직)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2026. 08. 13. / 제2602894호

4. 시험결과

시험항목		시험기준	시험결과			비고
			1	2	3	
45도 연소 시험	잔 염 시 간	3초 이내	0.0초	0.0초	0.0초	
	잔 신 시 간	5초 이내	0.0초	0.0초	0.0초	
	탄 화 면 적	30 cm ² 이내	25.5 cm ²	28.2 cm ²	22.1 cm ²	
	탄 화 길 이	20 cm 이내	6.5 cm	6.7 cm	6.4 cm	
	접 염 횟 수	3 회 이상	해 당 없 음			

용 도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 상대습도 (50 ± 30) % R.H.


시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2025-24호) 제6조

※ 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련 없는 성적서입니다.

5. 시험담당자 : 시험인증1부 채지원 (연락처 : 031-289-2850)

2026년 08월 18일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.