



ГАМШГИЙН ЭСРЭГ ТЕХНИК
ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВ ТББ-д

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ГАМШИГ СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Партизаны гудамж, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар хот, 14250
Утас: 26 12 53, Факс: (976-51) 26 28 46,
Цахим шуудан: nidr@nema.gov.mn,
Цахим хуудас: www.nidr.nema.gov.mn

2026. 02. 24 № 14/99
танай 2026. 02. 10 -ны № 06 -т

Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар: № 60 / 108

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: Гамшгийн эсрэг техник туслалцааны төв ТББ

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан, тушаал: д/а Б.Лхамхүү

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус байгууллагын 2026 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн №06 тоот албан бичигт, галын нэвчилгээний бодисыг гал тэсвэршилтийн чанарын туршилт, шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлтийг үндэслэв.

1	Протоколын дугаар	№ 4437 / 26
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	Гал дэмжихгүй бодис уусмалыг эсгийнд шингээн хатсаны дараа шинжилгээ хийсэн болно. (TNF-1)
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	БНСУ-д үйлвэрлэдэн ашиглаж байгаа аливаа биетийг галд өртөхөөс хамгаалах нэвшилт хийх зориулалт бүхий гал дэмжихгүй бодис уусмалыг дээж, сорьц авах зорилгоор оруулж ирсэн гэх.
4	Дээжийн тоо хэмжээ	10 литр - 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2026.02.24

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	ШЗ (хэвийн шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	ДЗ (хялбар дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207:2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТУЗ (дунд зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн шинжилгээнд ирүүлсэн дээжид хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ГАЛЫН ИНЖЕНЕР, ДЭСЛЭГЧ

/О.БАТБОЛД /
/овог, нэр, гарын үсэг/

Дүгнэлтийг хувилж олшруулбал хүчингүйд тооцно.

1426040302